



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 237/DSL/2017

Data: 07/12/2017

CIG: Z2E2132119

OGGETTO: *Affidamento della fornitura con posa in opera di un quadro elettrico di distribuzione per le alimentazioni privilegiate degli UPS, presso Sesta Lab.*

CONSIDERATA la necessità di Co.Svi.G. di disporre di un quadro elettrico di distribuzione per le alimentazioni privilegiate degli UPS in uso presso Sesta Lab, nel dettaglio:

- Fornitura e posa in opera presso Sesta Lab di N° 1 quadro elettrico di distribuzione BT realizzato in robusta carpenteria metallica con complesso di profilati e lamiere pressopiegate, con spessore non inferiore a 20/10'mm, con grado di protezione IP55 minimo, di dimensioni complessive pari a (HxLxP) 1050x960x250mm, verniciatura RAL 7035, composto da una colonna principale con porta trasparente e una colonna per morsettiere e risalita cavi con porta cieca, con spazi disponibili per future modifiche/ampliamenti;
- Tensione di esercizio 400/230V;
- Tensione di isolamento 500Vca;
- Frequenza di esercizio 50Hz;
- Corrente nominale ammissibile per 1 sec 25kA;
- Corrente di picco 53kA;
- Corrente nominale sbarre/conduttori 125A;
- N° 10 interruttori magnetotermici differenziali 1P+N 6A 0,03A 4,5kA;
- N° 5 interruttori magnetotermici differenziali 1P+N 10A 0,03A 4,5kA;
- N° 4 interruttori magnetotermici differenziali 1P+N 16A 0,03A 6kA;
- N° 1 interruttore magnetotermico differenziale 1P+N 20A 0,03A 6kA;
- N° 1 interruttore magnetotermico 4P 50A 10kA;
- N° 2 interruttori magnetotermici 4P 25A 6kA;
- N° 1 interruttore magnetotermico 1P+N 20A 6kA;
- N° 1 Controllore di isolamento 500Vac;
- N° 1 Scaricatori di sovratensione;
- Test e collaudo.

ATTESO che, per la suddetta fornitura si stima una spesa inferiore ad € 40.000,00.

PREMESSO che, per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell'albo fornitori, o comunque previa indagine di mercato, ai sensi dell'attuale art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

RESO NOTO che, previa consultazione dell'Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. ed adottato il criterio di rotazione di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici DUE EMME S.P.A., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 00896000494, risulta idoneo, competente ed affidabile tecnicamente per la fornitura di quanto predetto.

CONSIDERATO che, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi prefissati, consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per l'affidamento della fornitura, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, ha provveduto ad interpellare l'operatore economico DUE EMME S.P.A.

VISTO che, l'operatore economico DUE EMME S.P.A. si è dichiarato immediatamente disponibile ad eseguire la fornitura al prezzo a corpo di € 5.250,00, oltre IVA se dovuta per legge, come riscontrabile dall'offerta n. CO-401-17 del 04/12/2017, che costituisce parte integrante della presente determinazione seppur non materialmente allegata.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per la suddetta fornitura è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia.

RITENUTA congrua l'offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio per il presente impegno di spesa.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 30/12/2016, e di RUP,

DETERMINA

- L'aggiudicazione definitiva, nonché per l'efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, ed il perfezionamento dell'affidamento dell'incarico di cui in premessa all'operatore economico DUE EMME S.P.A., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 00896000494, per un importo totale a corpo pari ad € 5.250,00, oltre IVA se dovuta per legge.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- Per la competenza tecnica in materia e l'assenza di motivi di incompatibilità e conflitto di interessi con l'operatore economico aggiudicatario, la nomina a Direttore dell'Esecuzione del Contratto a Paolo Garfagnini, ingegnere elettrico presso Sesta Lab.
- L'inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente in data 07/12/2017.

Firma del Dirigente Responsabile
(Giulio Grassi)

CO.SVI.G. S.C.R.L.
Via Bellini, 58
50144 FIRENZE
Tel. 055 268123 - Fax 055 3217026
C.F. e P. IVA 00725800528
Reg. Trib. Siena 6703