

**COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
(Provincia di Pisa)**

**AREA TECNICA
Ufficio manutenzioni**

Determinazione n. 732 del 26.10.2011

Oggetto: COD CUP N. H76J10000380004 COD CIG N. 229023273A. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI CON ATTUAZIONE DI TECNOLOGIE DI CONTENIMENTO ENERGETICO PER LA FRUIZIONE DI STRUTTURE E FABBRICATI COMUNALI. OPERE DI COMPLETAMENTO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO COMUNALE E DEL CINEMA AURORA DI MONTECATINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANTANI E CONTI. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile di Area

Premesso che durante l'esecuzione delle opere previste nel progetto principale, atte alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento normativo da effettuare sugli impianti elettrici situati nel palazzo sede dell'Amministrazione comunale e nel cinema-teatro "Aurora" del Capoluogo, si è verificata la necessità di effettuare alcuni piccoli interventi aggiuntivi, migliorativi per l'utilizzazione degli impianti, non previsti nella progettazione originaria;

Visto il vigente Regolamento comunale per le spese in economia (lavori, servizi e forniture) approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 del 26.09.2007

Visto l'art. 29 del Regolamento sopracitato il Responsabile del Settore provvede direttamente, o a mezzo del responsabile del procedimento ad emanare una determinazione, dando atto per quanto sopra esposto:

- che le cause determinanti consistono nella volontà dell'Amministrazione comunale di rendere pienamente fruibili e sicuri gli edifici pubblici sede dell'Amministrazione comunale e del cinema-teatro del Capoluogo;
- che l'importo della spesa ammonta a complessivi € 4.705,00= oltre IVA come da offerta (All. "A"), ritenuta congrua;
- che le caratteristiche tecniche dell'intervento consistono nella fornitura e posa in opera di materiale elettrico con l'ausilio di attrezzature e mezzi meccanici idonei;
- che il suddetto servizio rientra tra quelli previsti dal regolamento ai sensi dell'art. 24 comma 4 lettera "b";
- Visto l'art. 30 comma 1 lettera "a" del regolamento comunale soprarichiamato, che stabilisce che per i servizi di importo presunto fino a € 20.000,00 si può procedere mediante trattativa diretta.

Considerato che la Ditta Pantani e Conti Srl con sede in Capannoli (PI), Via M. Buonarroti n. 7/9, si è resa disponibile ad effettuare gli interventi aggiuntivi necessari per un importo complessivo di **€ 4.705,00= oltre IVA al 21% di € 988,05= ed un totale di € 5.693,05=**, come da preventivi di spesa in data 25/03/2011, prot. n. 2375 e in data 16/06/2011, prot. n. 4842, allegati alla presente determinazione sotto la lettera "A" e "B" a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenute congrue le offerte espresse e ritenuto opportuno, quindi, procedere all'affidamento in tale senso ed al relativo impegno di spesa;

Visto:

- il Provvedimento del Sindaco n. 17 del 31.12.2010 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;
- il D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2011;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di affidare alla Ditta Pantani e Conti Srl con sede in Capannoli (PI), Via M. Buonarroti n. 7/9 gli interventi di cui in premessa, per un importo complessivo di **€ 4.705,00= oltre IVA al 21% di € 988,05= ed un totale di € 5.693,05=;**
3. Di impegnare la spesa occorrente di **€ 5.693,05= al Cap. 21773 del Bilancio di Previsione 2011;**
4. Di allegare sotto la lettera "A" e "B", a formarne parte integrante e sostanziale, i citati preventivi di spesa prot. n. 2375/2011 e n. 4842/2011;

D I S P O N E, inoltre

- La trasmissione di copia della presente determinazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza, ai seguenti uffici:
 - a)- Ufficio Ragioneria
 - b)- Ufficio Segreteria;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott. Paolo Di Carlo)



VISTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(ex art.151 – c.4 – D.Lgs.267/2000)

OGGETTO: COD CUP N. H76J10000380004 COD CIG N. 229023273A. ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI CON ATTUAZIONE DI TECNOLOGIE DI CONTENIMENTO ENERGETICO PER LA FRUIZIONE DI STRUTTURE E FABBRICATI COMUNALI. OPERE DI COMPLETAMENTO PER GLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PALAZZO COMUNALE E DEL CINEMA AURORA DI MONTECATINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANTANI E CONTI. IMPEGNO DI SPESA.

Il Responsabile dei procedimenti del Servizio Finanziario, preso atto che l'intervento previsto dalla presente determinazione è contabilmente imputato al Cap. 21773 del Bilancio 2011 con l'impegno n. 851 del 2011, ne dichiara la regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria.



IL RAGIONIERE COMUNALE
(Rag. Beatrice Rossi)

Beatrice Rossi

* * * * *

P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione n. 732 del 26.10.2011 è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecatini V.C. per 15 giorni interi e consecutivi, decorrenti dal 03.11.2011 - n. 403.



L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

[Signature]



PANTANI & CONTI S.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI

Via Michelangelo Buonarroti 79 56033 Capannoli (PI)
Tel.: 0587609249 Fax.: 0587607068
Cod. Fisc. e Part. IVA.: 01673510507
e-mail: pantanicon@virgilio.it

40^o ANNIVERSARIO

COMUNE DI		
MONTECATINI VAL DI CECINA		
★	25 MAR. 2011	★
PROT. N.	2375	2

Spett.le

Amm. Comunale di Montecatini V. C.

Alla attenzione : Geom Raffaele Bartolini

Capannoli li 23/03/2011

Oggetto: Prev. N° 082/1/11 Integrazione impianti elettrici ed elettronici Palazzo Comunale

A seguito di quanto concordato in fase di sopralluogo , con la presente formuliamo la nostra migliore offerta per la realizzazione delle opere previste.

1. **UFFICIO SEGRETERIA** n° 2 postazioni di lavoro con prese T/D, TF ed energia con canalizzazione esterna a parete o battiscopa
2. **SALA DEL CONSIGLIO** n° 1 postazioni di lavoro con prese T/D, TF ed energia con canalizzazione esterna a parete o battiscopa.
3. **SALA PASS** n° 1 postazioni di lavoro con prese T/D, TF ed energia con canalizzazione esterna a parete o battiscopa.
4. **UFFICIO ANAGRAFE** n° 1 postazioni di lavoro con prese T/D, TF ed energia con canalizzazione esterna a parete o battiscopa. Sistemazione impianto.
5. **SCALE SEMINTERRATO** Realizzazione di nuova canalizzazione e nuove linee per alimentare locali archivio ed ufficio POLIZIA MUNICIPALE, disattivazione impianto nei locali oggetto di ristrutturazione.
6. **Modifica quadro generale** con inserimento di interruttore differenziale 2x16A id 0,03.
7. **CORPI ILLUMINANTI** : Fornitura e posa in opera di n° 4 proiettori NARANCIA 1x70w, n° 2 plafoniere incandescenza, n° 1 plafoniera lamellare 2x58 w, n° 1 nuovo cablaggio lampadario disimpegno 1° piano, lampade elettroniche per lampadario ufficio Sindaco, rimozione e nuovo collocamento di alcuni Vostri corpi illuminanti.
8. **SOFFITTA** : realizzazione impianto distribuzione elettrica nei locali soffitta con cavi FROR e scatole di derivazione.

Totale complessivo a corpo € 3.420,00 Escluso IVA e quanto non descritto

In attesa di un Vostro positivo riscontro, disponibili per ogni altro chiarimento, Vi salutiamo cordialmente.



PANTANI & CONTI S.r.l.
IMPIANTI ELETTRICI

Via Michelangelo Buonarroti 70 56032 Capannoli (PI)
 Tel. 0587607249 Fax 0587 511360
 Codi. Fisc. e Part. IVA 0167310507
 e-mail: pantanicon@virgilio.it

60° ANNIVERSARIO

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA		
★ 16 GIU. 2011 ★		
PROT. N°	CAT.	CL.
6862	10	9
LL.PP.		

Spett.le

Amm. Comunale di Montecatini V. C.

Alla attenzione Geom Raffaele Bartolini

Capannoli li 15/06/2011

Oggetto: Prev. 1664/11 " sostituisce il prev. n° 1031/11 " Integrazione Impianti elettrici ed elettronici Cinema Teatro AURORA

- 1 **SALA** n° 3 plafoniere autoalimentate S.A. Con luce a LED visibile da > di 30 m indicanti " USCITA DI SICUREZZA
- 2 **LOCALI VARI** 3 plafoniere autoalimentate S.E 11 W autonomia 1 h tempo di ricarica 12 h
- 3 **CAMERINI** n° 2 plafoniere autoalimentate S.A. indicanti " USCITA DI SICUREZZA
- 4 **ESTERNO** n° 2 plafoniere autoalimentate S.E 24 W autonomia 1 h tempo di ricarica 12 h IP 65

Totale complessivo a corpo € 1.285,00 Escluso IVA e quanto non descritto

In attesa di un Vostro positivo riscontro, disponibili per ogni altro chiarimento, Vi salutiamo cordialmente.