

ATTESTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELLA FINESTRA

la Ditta Poli & Calamassi snc con sede in San Gimignano via nuova 14 loc. Castel San Gimignano (SI)

ATTESTA

che la fornitura degli infissi esterni installati nell'immobile di proprietà del:
Comune di Montecatini val Di Cecina (PI)

aventi le seguenti dimensioni:
8 Finestra 2 ante 110 x 185 (H)
19 Finestra 2 ante 110 x 150 (H)
2 Finestra 2 ante 110 x 250 (H)
1 Portafinestra 2 ante 148 x 280 (H)
4 Finestra 1 anta 50 x 50 (H)
1 Portafinestra 1 anta 95 x 230 (H)
2 finestra 1 anta vasistas arco 75 x150 (H)

rispetta i requisiti di trasmittanza termica previsti dal Dm 11/03/2008, per le zone di classe "E"

In particolare si dichiara che:

1. la trasmittanza termica del vetro U_g è pari a $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, come da scheda allegata
2. la trasmittanza termica della finestra U_w è di $1,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ ed è stata determinata mediante calcolo così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1:2007 (vedi calcolo)

Si allegano alla presente attestazione i seguenti documenti:

- attestazione della trasmittanza termica della vetrata
- calcolo della trasmittanza termica dell'infisso

SAN GIMIGNANO, il 3/11/2014

Timbro e firma

POLI & CALAMASSI s.n.c.
COSTRUZIONE INFISSI
Via Nuova, 14 - Castel S. Gimignano
53037 SAN GIMIGNANO (SI)
Tel. 0577 953065
Cod. Fisc. e Part. IVA 00130310527